



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
CROTONE

Pratica n° °2899

Alla Ditta CROTONSCAVI SPA
 VIA PANTUSA 32, 88900 Crotone
 Crotone

Al COMUNE di Crotone

E p.c. U.T.G. PREFETTURA CROTONE

OGGETTO: Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio

Ditta: CROTONSCAVI SPA

Ubicata in: VIA PANTUSA 32, 88900 Crotone

In riferimento all'istanza presentata allo scrivente Comando ed acquisita al prot. n° 10334 del 03/11/2021, relativa alla richiesta in oggetto,

VISTI L'ART. 16 DEL D.LGS. N.139 DELL' 8.3.2006 E L'ART.. 5 DEL D.P.R. 1.8.2011,
 N.151

Si da atto che la Ditta:

CROTONSCAVI SPA

Ha provveduto a presentare l'Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio, ai sensi dell'art. 5 DPR 1.8.2011 N.151, che ha validità fino al

12.1.A - Depositi e rivendite liquidi con punto infiam>65°C, da 1 a 9 mc (escl. infiam)	16/11/2026
40.1.C - Impianti produzione crine vegetale, paglia, sughero e simili (q.tà > 5.000kg)	16/11/2026
49.2.B - Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza da 350 a 700 kW	16/11/2026
53.1.B - Officine riparazione veicoli a motore, rimorchi e carrozzerie, da 300 a 1000mq	16/11/2026
74.3.C - Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW	16/11/2026
3.5.A - Depositi di GPL in recipienti mobili (massa complessiva da 75 a 300 kg)	16/11/2026
74.2.B - Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW (fino a 700 KW)	16/11/2026
44.1.B - Depositi di materie plastiche (quantità da 5.000 a 50.000 kg)	16/11/2026
12.2.B - Depositi e rivendite liquidi con P.I.>65°C, da 9 a 50mc, o infiamm. da 1 a 50mc	16/11/2026

12.1.A - Depositi e rivendite liquidi con punto infiam>65°C, da 1 a 9 mc (escl. infiam)	16/11/2026
4.3.A - Depositi di GPL (serbatoi fissi da 0,3 a 5 mc)	16/11/2026
12.1.A - Depositi e rivendite liquidi con punto infiam>65°C, da 1 a 9 mc (escl. infiam)	16/11/2026
44.1.B - Depositi di materie plastiche (quantità da 5.000 a 50.000 kg)	16/11/2026
12.3.C - Depositi e rivendite liquidi infiamm., combust., oli di ogni tipo, capac. >50mc	16/11/2026
4.3.A - Depositi di GPL (serbatoi fissi da 0,3 a 5 mc)	16/11/2026
49.2.B - Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza da 350 a 700 kW	16/11/2026

per le seguenti attività comprese nell'allegato I al DPR citato:

12.1.A	Depositi e rivendite liquidi con punto infiam>65°C, da 1 a 9 mc (escl. infiam)
40.1.C	Impianti produzione crine vegetale, paglia, sughero e simili (q.tà > 5.000kg)
49.2.B	Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza da 350 a 700 kW
53.1.B	Officine riparazione veicoli a motore, rimorchi e carrozzerie, da 300 a 1000mq
74.3.C	Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW
3.5.A	Depositi di GPL in recipienti mobili (massa complessiva da 75 a 300 kg)
74.2.B	Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW (fino a 700 KW)
44.1.B	Depositi di materie plastiche (quantità da 5.000 a 50.000 kg)
12.2.B	Depositi e rivendite liquidi con P.I.>65°C, da 9 a 50mc, o infiamm. da 1 a 50mc
12.1.A	Depositi e rivendite liquidi con punto infiam>65°C, da 1 a 9 mc (escl. infiam)
4.3.A	Depositi di GPL (serbatoi fissi da 0,3 a 5 mc)
12.1.A	Depositi e rivendite liquidi con punto infiam>65°C, da 1 a 9 mc (escl. infiam)
44.1.B	Depositi di materie plastiche (quantità da 5.000 a 50.000 kg)
12.3.C	Depositi e rivendite liquidi infiamm., combust., oli di ogni tipo, capac. >50mc
4.3.A	Depositi di GPL (serbatoi fissi da 0,3 a 5 mc)
49.2.B	Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza da 350 a 700 kW

Il titolare è tenuto ad osservare, durante l'esercizio dell'attività, gli obblighi stabiliti dall'art. 6 del D.P.R. 01.08.2011, N. 15 dell'art. 4 DM 10 Marzo 98. Le verifiche e la manutenzione dei prodotti, elementi costruttivi, materiali, impianti, componenti di impianto, dispositivi, attrezzature rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, debbono essere effettuati in conformità ai piani d'uso e manutenzione previsti ed alle disposizioni vigenti applicabili.

Ai sensi dell'articolo 5 DPR 151/2011, il titolare dell'attività, qualora non siano intervenute variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, è tenuto a richiedere ogni cinque anni, l'Attestazione di Rinnovo periodico di Conformità Antincendio.

Al Signor Sindaco di Crotone si trasmette quanto sopra ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 29.07.1982 N. 577

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica
(~~Il~~ ~~F. Gaetano Luciani~~)



Il Comandante
(Dott. Ing. ~~FABRIZIO~~ LUCIANI)