



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Dipartimento n. 7 "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali"
Settore 12 "Fonti Rinnovabili e non Rinnovabili, Infrastrutture Energetiche, Attività Estrattive, Risorse Geotermiche Idrocarburi"

VERBALE della CONFERENZA DI SERVIZI del 18 ottobre 2017

Il giorno 18 ottobre 2017 alle ore 10.00 presso la sede del Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali", ~~Settore 12~~ *infrastrutture energetiche, attività estrattive, geotermiche, idrocarburi*, si riunisce la Conferenza dei Servizi convocata per il procedimento ai sensi dell'art. 52-sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., per l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera: Metanodotto "S. Andrea Apostolo dello Ionio-Caulonia DN 300 (12"), DP 24 bar – Allacciamento Comune di Badolato DN 100 (4"), DP 24 bar – Allacciamento Comune di S. Caterina dello Ionio DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Guardavalle DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Monasterace DN 100 (4"), DP 24 bar – Allacciamento al Comune di Placanica DN 100 (4"), DP 24 bar - Diramazione per Stilo e Bivongi DN 150 (6"), DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Stilo DN 100 (4"), DP 24 bar- Allacciamento al Comune di Bivongi DN 100 (4"), DP 24 bar".

I lavori sono presieduti dal Funzionario Pasquale Paravati, nella qualità di responsabile del procedimento, nominato con decreto n.10504 del 06/09/2016.

Con nota prot. n. 298090/SIAR del 25/09/2017 sono state invitate le Amministrazioni/Società le quali hanno ricevuto regolarmente la convocazione entro i termini previsti. Risultano presenti i rappresentanti che hanno apposto la loro firma sull'allegato foglio firma, che costituisce parte integrante del presente verbale.

Il Presidente avvia i lavori e preliminarmente acquisisce agli atti della Conferenza le seguenti note:

- Nota del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese, prot. n. 2617 del 10/7/2017, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 227608/Siar, con la quale si comunicava l'impossibilità ad esprimere parere in quanto non era stato trasmesso il progetto e la documentazione a corredo;

- Nota del 14.09.2017 acquisita al prot. dell'Ente con n.291677/Siar a firma del sig. Vincenzo Simonetti e nota del 14/09/2017 acquisita al prot. dell'Ente con n.291724/Siar del 19/09/2017 a firma del Sig.Domenico Pasquino, relative ad istanze proposte da proprietari di particelle interessate dal metanodotto i quali avanzano istanza di parziale modifica del tracciato sempre all'interno delle rispettive proprietà.

- SNAM RETE GAS con nota ING/COS/405/GUR del 06/10/2017 comunica di aver raggiunto un accordo bonario con le predette ditte allegando gli stralci planimetrici sottoscritti per accettazione dalle ditte interessate;

- Nota del 05.10.2017 n. 10618 del Comando Militare Esercito Calabria, acquisita al prot. dell'Ente il 09/10/2017 con prot. n.313390/Siar, con la quale tale ente comunica che la società proponente non ha fornito loro la documentazione progettuale necessaria per l'espressione del parere di competenza;

- Nota SNAM RETE GAS, prot. ING/COS/410/GUR del 10/10/2017 con la quale è stata trasmessa al Dipartimento 6 Settore 2 ... Espropriazioni, la relazione di stima dei fondi da asservire con le relative indennità, con riserva di trasmettere i Piani Particellari successivamente all'adozione del Decreto di A.U.;

- Nota SNAM RETE GAS, prot. ING/COS/413/GUR del 11/10/2017 con la quale è stata trasmessa la documentazione necessaria al rilascio del parere di compatibilità geomorfologica, tale documentazione è stata acquisita e trasmessa, con nota n.319612/Siar del 12/10/2017, dal settore 12 di questo Dipartimento, al Dipartimento LLPP Settore 4, Vigilanza Normativa sulle Costruzioni e Supporto Tecnico, Area Meridionale di Reggio Calabria, competente all'espressione di tale parere;

- Nota SNAM RETE GAS, prot. ING/COS/419/GUR del 13/10/2017 con la quale è stata trasmessa al Dipartimento Presidenza, Settore Foreste e Forestazione e Difesa del Suolo, la documentazione integrativa necessaria al rilascio del parere di competenza;

Prende la parola il dott. Vincenzo Mirarchi, Sindaco di Isca sullo Ionio, il quale ribadisce quanto già sostenuto nella precedente nota n. 3555 del 5/11/2016 e cioè che l'Amministrazione Comunale intende garantire a beneficio dei propri cittadini la distribuzione del gas metano su tutto il territorio comunale, pertanto chiede che Snam Rete Gas s'impegni a realizzare un punto di "stacco" nel Comune di Isca.

L'ing. Dario Ferdinando Zamuner, per conto della società Snam Rete gas, relativamente alla nota del 05.10.2017 n. 10618 del Comando Militare Esercito Calabria, dichiara che la documentazione progettuale è stata regolarmente consegnata al Comando Militare il 25/05/2016, prot. n.6315 e fornisce la ricevuta, lo stesso, relativamente alla nota del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese, prot. n. 2617 del 10/7/2017, dichiara che la documentazione è stata regolarmente consegnata al Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese giorno 25/05/2016 esibendo regolare ricevuta; Inoltre, il rappresentante della società Snam Rete gas al fine di soddisfare le esigenze del Comune prende impegno con il Sindaco di Isca sullo Ionio per la realizzazione di un PIDI (punto intercettazione derivazione importante) nel territorio comunale, necessario per il futuro allacciamento alla rete.

Infine, l'ing. Zamuner fa rilevare che da contatti avuti, il Settore 4 del Dip. LL.PP. (ex Genio Civile), al quale è stata inviata dal Settore 12 di questo Dipartimento, con nota prot. n. 319612/Siar del 12/10/2017, la documentazione

necessaria per l'espressione del parere di compatibilità geomorfologica (ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74), sta effettuando le necessarie verifiche sugli elaborati e sulla relazione tecnica, per cui non ha ancora espresso il parere richiesto, propone pertanto il rinvio della CdS in attesa di acquisire tale parere.

Il Sindaco di Isca sullo Ionio, preso atto della dichiarazione del rappresentante di Snam Rete Gas, esprime parere favorevole preventivo alla realizzazione del metanodotto nelle more dell'espressione del parere favorevole del Consiglio Comunale.

Il Presidente, preso atto della proposta di rinvio della CdS, con la motivazioni indicate dalla società Snam rete Gas, rinvia la seduta al 06 novembre 2017 alle ore 10 presso la Cittadella regionale, Dipartimento 7 "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali", Settore 12 "Fonti Rinnovabili e non Rinnovabili, Infrastrutture Energetiche, Attività Estrattive, Risorse Geotermiche Idrocarburi".



La presente vale come formale convocazione.


I lavori si concludono alle ore 13.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Copia del presente verbale, unitamente ai pareri espressi e alle note citate, verrà trasmesso a tutti i Dipartimenti Regionali interessati e a tutti gli Enti e le Amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza.

Il Presidente
Pasquale Paravati-






**Consorzio di Bonifica
Ionio Catanzarese**

Via G. Veraldi, 12 - 88100 Catanzaro
Tel. 0961 - 507511 - Fax 0961 - 723026
e-mail: bonificacz@libero.it PEC: bonificacz@pec.it
www.ioniocatanzarese.it

Prot. 2617

Catanzaro, 10 LUG. 2017



Prot. n. 227508/sur

Regione Calabria
Dipartimento 7 Sviluppo economico,
lavoro, formazione e politiche Sociali
Settore 12- Fonti rinnovabili infrastrutture
Energetiche Lineari
Viale Europa
Cittadella regionale
88100 CATANZARO
Pec: fontirinnovabili.selfps@pec.regione.calabria.it

SNAM RETE GAS S.p.a.
S.S. 280 Bivio Aeroporto
88046 Lamezia Terme
Pec: distrettosocc@pec.snamretegas.it

Oggetto: Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 327/01 e del D.lgs 330/04 riguardante l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, del metanodotto S. Andrea Apostolo dello Jonio-Caulonia allacciamenti vari comuni.

Con riferimento alla Vs nota prot. n° 139880/SIAR del 27.04.2017 riguardante l'autorizzazione di cui in oggetto, si comunica che ad oggi non è pervenuto il progetto con gli elaborati grafici e relazione tecnica al fine di individuare se ci sono interferenze con le opere di bonifica, pertanto non siamo in grado di poter esprimere alcun parere in merito.

Distinti Saluti.

IL DIRETTORE
Dott. Francesco Mantella

PEC Settore 12

Da: Per conto di: bonificacz@pec.it [posta-certificata@pec.aruba.it]
Inviato: lunedì 10 luglio 2017 13:10
A: regione calabria; Snam
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Metanodotto S.Andrea Apostolo dello Jonio Caulonia allacciamenti vari comuni.
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (323 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Messaggio di posta certificata

Per informazioni sui servizi di posta elettronica certificata, visitate il sito www.pec.it

Il giorno 10/07/2017 alle ore 13:09:58 (+0200) il messaggio
"Metanodotto S.Andrea Apostolo dello Jonio Caulonia allacciamenti vari comuni." è stato inviato da
"bonificacz@pec.it"

indirizzato a:

fontirinnovabili.selfps@pec.regione.calabria.it distrettosocc@pec.snamretegas.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec285.20170710130958.18292.10.1.66@pec.aruba.it

PEC Settore 12

Da: bonificacz@pec.it
Inviato: lunedì 10 luglio 2017 13:10
A: regione calabria; Snam
Oggetto: Metanodotto S.Andrea Apostolo dello Jonio Caulonia allacciamenti vari comuni.
Allegati: Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese nota prot. 2617 del 10 luglio 2017.pdf

Si trasmette in allegato la nota prot. n. 2617 del 10 luglio 2017.
Distinti saluti

La Segreteria

NOTA CONSORZIO BONFANT
JONIO ADDESSATESE

PEC Settore 13

Da: Per conto di: fontirinnovabili.selfps@pec.regione.calabria.it [posta-certificata@pec.aruba.it]
Inviato: lunedì 6 novembre 2017 10.22
A: attivitaestrattive.selfps@pec.regione.calabria.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: POSTA CERTIFICATA: Metanodotto S.Andrea Apostolo dello Jonio - Caulonia allacciamenti vari comuni.
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (389 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 06/11/2017 alle ore 10:21:30 (+0100) il messaggio

"I: POSTA CERTIFICATA: Metanodotto S.Andrea Apostolo dello Jonio - Caulonia allacciamenti vari comuni." è stato inviato da "fontirinnovabili.selfps@pec.regione.calabria.it"

indirizzato a:

attivitaestrattive.selfps@pec.regione.calabria.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec286.20171106102130.25674.07.1.67@pec.aruba.it

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0344340 del 06/11/2017



* 0 0 1 5 3 2 5 2 8 4 *


PEC Settore 13

Da: bonificacz@pec.it
Inviato: lunedì 6 novembre 2017 10.05
A: regione calabria; Snam
Oggetto: Metanodotto S.Andrea Apostolo dello Jonio - Caulonia allacciamenti vari comuni.
Allegati: Lettera Snam rete gas 06.11.2017.pdf

Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese
Via Gironda Veraldi, n. 12
88100 CATANZARO
Tel. 0961/50.75.11
Fax 0961/72.30.26

Si trasmette in allegato la risposta alla nota 331030 SIAR .
Distinti saluti.

La Segreteria



**Consorzio di Bonifica
Ionio Catanzarese**

Via G. Veraldi, 12 - 88100 Catanzaro
Tel. 0961 - 507511 - Fax 0961 - 723026
e-mail: bonificacz@libero.it PEC: bonificacz@pec.it
www.ioniocatanzarese.it

Prot. 4392

Catanzaro,

06 NOV 2017

Regione Calabria
Dipartimento 7 Sviluppo economico,
lavoro, formazione e politiche Sociali
Settore 12- Fonti rinnovabili infrastrutture
Energetiche Lineari
Viale Europa
Cittadella regionale
88100 CATANZARO

Pec: fontirinnovabili.selfps@pec.regione.calabria.it

SNAM RETE GAS S.p.a.
S.S. 280 Bivio Aereoporto
88046 Lamezia Terme

Pec: distrettosocc@pec.snamretegas.it

Oggetto: Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 327/01 e del D.lgs 330/04 riguardante l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, del metanodotto S. Andrea Apostolo dello Jonio - Caulonia allacciamenti vari comuni.


Con riferimento alla nota del verbale della conferenza di Servizi del 18.10.2017 allegato alla nota prot. 331030/SLAR riguardante l'autorizzazione di cui in oggetto, si comunica che la documentazione tecnica (Disegno LB-D-83016 NR /05370 foglio 1-2-3) consegnata al Consorzio in data 25.05.2016 non è idonea, stante la scala rappresentata, a poter riscontrare se ci sono interferenze con le opere di bonifica. Si chiede, ulteriormente, una copia del tracciato da realizzare su supporto catastale e aereo fotogrammetrico del tratto interessante i comuni di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio fino a Guardavalle, in scala idonea.

Pertanto non siamo in grado di poter esprimere alcun parere in merito.

Distinti Saluti.

IL DIRETTORE

Dott. Francesco Mantella



REGIONE CALABRIA

Dipartimento 8

Agricoltura e risorse agroalimentari

U.O.

D. D. G. 2871/2014

REGIONE CALABRIA

Dipartimento 7 Sviluppo Economico,

Lavoro, Formazione e Politiche Sociali


Settore 12

Fonti rinnovabili Infrastrutture Energetiche Lineari

fontirinnovabili.selfps@pec.regione.calabria.it

Prot. 335034 / SIAR

07 NOV. 2016



OGGETTO : D.D.G. 2871/2014 -- Procedimento Protocollo Generale SIAR N. 0292073 del 28-09-2016 (R.d. N. 0143371/SIAR del 04-05-2016 -- **AVVIO PROCEDIMENTO**) -- CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI per il giorno 7-11 - 2016 -- Autorizzazione ai sensi del DPR 327/01 e D. Lgs. 330/04 riguardante l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per Metanodotto " S. Andrea Apostolo dello Ionio - Caulonia DN 300 (12") DP 24 bar" / Allacciamento : - Comune di Badolato DN 100 (4") DP 24 bar ; - Comune di Santa Caterina dello Ionio DN 100 (4") DP 24 bar ; Comune di Guardavalle DN 100 (4") DP 24 bar ; Comune di Monasterace DN 100 (4") DP 24 bar ; Comune di Placanica DN 100 (4") DP 24 bar - Diramazione per Stilo e Bivongi DN 150 (6"), DP 24 bar; Allacciamento al Comune di Silo DN 100 (4"), DP 24 e al Comune di Bivongi DN 100 (4"), DP 100 (4") -- Istanza Autorizzazione Unica N. 167214/Siar del 27 Maggio 2016 -- Autorità procedente : REGIONE CALABRIA Dipartimento 7 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali Settore 12 Fonti rinnovabili Infrastrutture Energetiche Lineari -- Richiedente : SNAM Rete Gas SpA -- **PARERE PREVENTIVO** -- COMUNICAZIONE MOTIVI CHE DISTANO ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA -- RICHIESTA ELEMENTI INTEGRATIVI.

Si fa riferimento al procedimento indicato all' oggetto, e si rimanda al quadro normativo di riferimento di cui all' Allegato 1 nonché alle determinazioni di seguito riportate, presentate, in forma scritta, da ciascuno dei Settori : 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, appreso specificati; da considerare, tutt' uno, quale contributo preventivo da parte della scrivente U.O. DDG 2871/2014, legittimata dall'organo competente ad impegnare, in modo vincolante, nella Conferenza dei Servizi fissata per il giorno 7 Novembre 2016, con inizio alle ore 10:00, la volontà del Dipartimento 8 Agricoltura e risorse agroalimentari, su tutte le decisioni di sua competenza :

1. Settore 5 -- Fitosanitario, Vivaismo, Micologia, Patrimonio Ittico e Faunistico -- Parere espresso Protocollo N. 0334407/Siar del 07/11/2016 -- "... omissis ..." Si fa riferimento alla Conferenza dei Servizi, di cui all'oggetto, fissata per il giorno 7 Novembre 2016, con inizio alle ore 10:00, e si significa che, allo stato degli atti a disposizione, non si ravvisano motivi che ostano la fattibilità dell' opera di interesse pubblico di che trattasi afferente il metanodotto : " Sant' Andrea Apostolo dello Ionio - Caulonia - Diramazione per Stilo e Bivongi". Fermo quanto precede, si mette in risalto, tuttavia, che

ai fini dell'adozione da parte del Settore che scrive di parere favorevole di cognizione, nondimeno sarà necessario integrare quanto già presentato con dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell' art. 47 DPR 445/2000, circa che gli interventi previsti in progetto e da concretizzare nei territori dei Comuni della provincia di Catanzaro di: **Badolato, Santa Caterina dello Ionio e Guardavalle** nonché dei Comuni della provincia di Reggio Calabria di: **Monasterace, Placanica, Stilo e Bivongi**, non impegnano ambiti territoriali vincolati da usi di destinazione, ove già esistono autorizzazioni per la gestione di riserve faunistiche [**purché non ricadenti in aree protette**] o autorizzazioni per la gestione di aziende faunistiche venatorie o nei casi in cui i piani faunistici non permettono la sottrazione di porzioni di territorio nel quale si svolge l'esercizio venatorio stesso. ... **omissis** ... ”;

2. Settore 6 -- Qualità e promozione delle Produzioni Agricole e delle attività agrituristiche, Agricoltura e Sociale -- (*Parere espresso Protocollo N. 0317260/Siar del 29/10/2016*) -- “... **omissis** ... In riferimento alla comunicazione in oggetto, pervenuta allo scrivente Settore con nota prot. Siar n° 305323 del 21.10.2016, si comunica che la tipologia dell' intervento in esame esula dalle competenze di questo Settore e, pertanto, non viene rilasciato nessun parere. ... **omissis** ... ”;
3. Settore 7 -- PSR 14/20 Capitale umano, OCM, Programmi operativi delle OP -- (*Parere espresso Protocollo N. 0317260/Siar del 29/10/2016*) -- “... **omissis** ... In riferimento alla nota in oggetto, si comunica che la tipologia dell' intervento in esame esula dalle competenze di questo settore e, pertanto, non viene rilasciato nessun parere... **omissis** ... ”.
4. Settore 8 -- PSR 14/20 Competitività -- (*Parere espresso Protocollo N. 0308628/Siar del 13/10/2016*) “... **omissis** ... In riferimento alla comunicazione in oggetto, pervenuta allo scrivente Settore con nota prot. Siar n. 305323 del 11/10/2016, si comunica che per la tipologia dell' intervento in esame non si ravvisano, per quanto di competenza, i presupposti per esprimere eventuali osservazioni. Tuttavia, laddove ricorre la casistica, che implica l'interessamento di eventuali fondi agricoli oggetto di intervento da piani/programmi di miglioramenti fondiari finanziati con fondi pubblici, si rimanda alle disposizioni procedurali del PSR Calabria 2007/2013 (Punto 3.2.8 “ Cause di forza maggiore “), che comunque gravano sui beneficiari del programma di sviluppo rurale. Ciò in applicazione di quanto previsto dall' articolo 47 del Reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i. e di quanto riportato nel manuale delle procedure e dei controlli emanato da AGEA ai sensi del Reg. 1698/2005. ... **omissis** ... ”.
5. Settore 9 -- Agroalimentare e Zootecnica -- (*Parere espresso Protocollo N. 0314915/Siar del 18/10/2016*) -- “... **omissis** ... In riferimento all' oggetto ed alla relativa nota prot. SIAR N. 395323 del 11/10/2016, si comunica che questo settore non ha competenza ad esprimere parere. ... **omissis** ... ”;
6. Settore 10 -- Sviluppo aree rurali, Prevenzione calamità, Sistema irriguo -- (*Parere espresso Protocollo N. 0333909/SIAR del 07/11/216* -- “... **omissis** ... Si fa riferimento alla procedura segnata a margine, e si significa che il caso di specie non coinvolge la competenza del Settore 10 PSR 14/20 Sviluppo aree rurali, Prevenzione calamità, Sistema irriguo. Rispetto, pertanto, la valutazione della fattibilità dell' opera di interesse pubblico di che trattasi afferente il metanodotto : “ **Sant' Andrea Apostolo dello Ionio - Caulonia - Diramazione per Stilo e Bivongi**”, lo scrivente, non è interessato a esporre specifico parere. ... **omissis** ”;
7. Settore 12 -- Politiche Agricole - Chiusura POR 00/06 e PSR 07/13 -- UOT -- Funzioni Territoriali -- (*Parere espresso Protocollo N. 0312778/SIAR del 19/10/2016*) -- “... **omissis** ... Si fa riferimento alla procedura segnata a margine, relativa al rilascio del parere di competenza richiesto allo scrivente Settore, e si comunica che in relazione alla tipologia dell' intervento questo Settore non deve rilasciare parere. ... **omissis** ”

Fermo restando tutto quello che precede, e salvo ogni possibile contributo da parte del Settore 11 (1); il quale, allo stato degli atti, non ha adottato specifico provvedimento di competenza, si rende esplicito che

allo stato degli atti a disposizione afferenti il Progetto Preliminare, segnato a margine, non sussistono i presupposti che sono rilevanti per la concessione di parere favorevole di competenza.

Ai fini del buon andamento, si riafferma, a questo proposito, che per arrivare al conseguimento di nulla osta da parte di quest' Unità Organizzativa, D.D.G. 2871/2014, nondimeno sarà necessario completare quanto già presentato con dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell' art. 47 DPR 445/2000, in merito alle esigenze istruttorie rappresentate dal Settore 5, altresì avviare e portare a termine, per come puntualizzato nell' *Allegato 1*, la procedura, di competenza del Settore 1 (2); riguardante l' accertamento sull'esistenza del gravame del vincolo di uso civico sulle terre oggetto di intervento (3) in agro dei Comuni interessati (*) della provincia di Catanzaro e della provincia di Reggio Calabria, ai sensi della Legge n. 1766/1927 e Regolamento attuativo n. 332/1928.

Per completezza si manifesta presa d'atto della Relazione Tecnica presentata, ai sensi ai sensi del DPR 08/06/01 n. 237, dalla SNAM Rete Gas ad integrazione della documentazione originariamente predisposta riguardante, distintamente, il tracciato della condotta principale del " Metanodotto Sant'Andrea Apostolo dello Jonio - Caulonia " ricadente nel territorio del comune di Roccella Ionica (RC), inoltrata dalla medesima società richiedente all'Autorità procedente e proseguiti da quest'ultima a questo Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari, per mezzo pec, con la datata 02/11/2016 Prot. N. 022863/Siar.

Si significa, a questo proposito, l'opportunità di estendere gli adempimenti sollecitati dai summenzionati Settore 1, e Settore 5 ; anche con riferimento al precitato Comune di Roccella Ionica della provincia di Reggio Calabria.

golletti

Dirigente Settore 10
Ing. Fernando BAEARO

- (1) Settore 1 -- AA.GG. Giuridici ed Economici - Controlli - Regolamenti, Usi Civici -- (*Non ha comunicato le proprie determinazioni*);
- (2) Settore 11 -- PSR 14/20 Forestazione -- (*Non ha comunicato le proprie determinazioni*);
- (3) Badolato, Santa Caterina dello Ionio, Isca sullo Ionio, S. Andrea Apostolo dello Ionio, Guardavalle della provincia di Catanzaro nonché Monasterace, Placanica, Camini, Riace, Stignano, Caulonia, Stilo, Bivongi, della provincia di Reggio Calabria.

Allegato 1

Innanzitutto deve essere considerata la disciplina recata dalla Legge n. 1766/1927 e dal di cui all' Regolamento attuativo n. 332/1928, in tema di Usi Civici nonché quanto fissato, in materia, dall' art. 12 della Legge Regionale n. 18/07.

Si mette in luce, a riguardo, che, l' art. 12 del medesimo testo di legge regionale, statuisce : "... Nel regolamento regionale sono previste forme di partecipazione al procedimento di approvazione del piano ... ", [Cfr. comma 4], altresì che: "... Sino all' approvazione del regolamento regionale, continuano ad applicarsi le norme del R.D. n. 332/28 " [Cfr. comma 2].

L' articolo 5 della L.R. n. 18/07 dispone che i Comuni, a loro volta, nel rispetto del regolamento regionale, emanano il regolamento comunale per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative loro delegate.

Salvo quanto precede, in difetto dell' emanazione del regolamento regionale attuativo della L.R. 18/2007 nonché del regolamento comunale, per giungere, comunque, alla determinazione della situazione reale ed attuale, in applicazione, del summenzionato comma 2, si dovrà procedere, agli effetti del combinato disposto artt. 29, 35, 39 e 42 del R.D. n. 332/28 e artt. 11 e 25 della Legge n. 1766/27.

Si rende chiaro, a questo proposito, che per arrivare all' accertamento dell' esistenza del gravame del vincolo di uso civico, è necessario rivolgere espressa istanza al Commissario Regionale agli Usi Civici delle Calabrie con sede a Catanzaro e/o alla Regione Calabria – Dipartimento 8 Agricoltura e risorse agroalimentari.

In ordine alle terre per le quali verrebbe ad essere accertata la presenza del vincolo dell' uso civico; in questi casi dovrà essere richiesta la sdemanializzazione e il cambio di destinazione d' uso delle stesse, e solo quando rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti invero per la collettività, ai sensi di quanto previsto dall' art. 41 del R.D. n. 332/1928 e per gli effetti del combinato disposto artt. 11 e 12 della Legge n. 1766/1927; da ottenere, vale a dire, con specifico decreto di autorizzazione, da parte della Regione Calabria, Ufficio Usi Civici.

L' autorizzazione di cui all' art. 41 del R.D. 332/1928, per come peraltro riaffermato da copiosa Giurisprudenza, in materia, della Suprema Corte di Cassazione, non può essere rilasciata in sanatoria.


Riguardo la previsione degli impatti correlati alla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio destinato ad uso agricolo e/o con attività attinenti all' agricoltura, salvato quanto stabilito dalla Legge Urbanistica Regionale n° 19/2002 e dal Quadro Territoriale Regionale QTRP adottato con Decreto del Consiglio Regionale n. 300 del 2/04/2013, nondimeno sarebbe necessario tenere conto della presenza, in specie, di produzioni agroalimentari di qualità, quali Produzioni Biologiche, DOP, IGP, ovvero sia Specialità Tradizionali Garantite (STG), assoggettate a specifiche discipline.

In tali coincidenze, fermo restando le disposizioni recate dalla L.R. 48/2012, giusto quanto previsto dal Reg. [CE] n. 834/2007 per le Produzioni Biologiche, dal Reg. [CE] n. 510/2006, per le DOP e le IGP e dal Reg. [CE] n. 509/2006, per le STG, ogni intervento comportante la trasformazione dell' uso del suolo, andrebbe, di conseguenza, valutato con riferimento alla sussistenza delle condizioni di sostenibilità dello stesso nonché rispetto ai limiti imposti, per l' appunto, all' uso del suolo a destinazione agricola.

Per completezza si rende esplicito che riguardo la competenza esercitata dal Settore 5 in seno al Dipartimento 6, sarà necessario presentare, inoltre, specifica dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del disposto ex art. 47 DPR 445/2000, certa che gli interventi previsti in progetto non impegnano ambiti territoriali vincolati da usi di destinazione, ove già esistono autorizzazioni per la gestione di riserve faunistiche [purché non ricadenti in aree protette] o autorizzazioni per la gestione di aziende faunistiche venatorie o nei casi in cui i piani faunistici non permettono la sottrazione di porzioni di territorio nelle quali si svolge l' esercizio venatorio stesso.

solletti

Dirigente Settore 10
Ing. Fernando BAFARO



REGIONE CALABRIA

Dipartimento n. 8

Settore 5

Fitosanitario, Vivaismo, Micologia, Patrimonio Ittico e Faunistico

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0334407 del 07/11/2016

Unità Organizzativa

DDG 2871/2014



* 0 0 1 3 1 9 6 5 8 5 *

Ing. Fernando Bafaro

Sede

OGGETTO : D.D.G. 2871/2014 -- Procedimento Protocollo Generale SIAR N. 0292073 del 28-09-2016 (R.f. N. 0143371/SIAR del 04-05-2016 -- **AVVIO PROCEDIMENTO**) -- CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI per il giorno 7-11-2016 -- Autorizzazione ai sensi del DPR 327/01 e D. Lgs. 330/04 riguardante l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per Metanodotto " S. Andrea Apostolo dello Ionio - Caulonia DN 300 (12") DP 24 bar" / Allacciamento : - Comune di Badolato DN 100 (4") DP 24 bar ; - Comune di Santa Caterina dello Ionio DN 100 (4") DP 24 bar ; Comune di Guardavalle DN 100 (4") DP 24 bar ; Comune di Monasterace DN 100 (4") DP 24 bar ; Comune di Placanica DN 100 (4") DP 24 bar - Diramazione per Stilo e Bivongi DN 150 (6"), DP 24 bar; Allacciamento al Comune di Silo DN 100 (4"), DP 24 e al Comune di Bivongi DN 100 (4"), DP 100 (4") -- Istanza Autorizzazione Unica N. 167214/Siar del 27 Maggio 2016 -- Autorità procedente : SNAM Rete Gas SpA -- COMUNICAZIONI.

Si fa riferimento alla Conferenza dei Servizi, di cui all'oggetto, fissata per il giorno 7 Novembre 2016, con inizio alle ore 10:00, e si significa che, allo stato degli atti a disposizione, non si ravvisano motivi che ostano la fattibilità dell'opera di interesse pubblico di che trattasi afferente il metanodotto : " Sant' Andrea Apostolo dello Ionio - Caulonia - Diramazione per Stilo e Bivongi".

Fermo quanto precede, si mette in risalto, tuttavia, che ai fini dell'adozione da parte del Settore che scrive di parere favorevole di cognizione, nondimeno sarà necessario integrare quanto già presentato con dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell' art. 47 DPR 445/2000, certa che gli interventi previsti in progetto e da concretizzare nei territori dei Comuni della provincia di Catanzaro di : Badolato, Santa Caterina dello Ionio e Guardavalle nonché dei Comuni della provincia di Reggio Calabria di : Monasterace, Placanica, Stilo e Bivongi, non impegnano ambiti territoriali vincolati da usi di destinazione, ove già esistono autorizzazioni per la gestione di riserve faunistiche [purché non ricadenti in aree protette] o autorizzazioni per la gestione di aziende faunistiche venatorie o nei casi in cui i piani faunistici non permettono la sottrazione di porzioni di territorio nel quale si svolge l'esercizio venatorio stesso.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Cosimo Carmelo CARIDI



Regione Calabria

Dipartimento n. 8

Agricoltura e Risorse Agroalimentari

Settore 6

Qualità e promozione delle Produzioni Agricole e delle Attività Agricolturistiche Agricoltura Sociale

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0318816 del 21/10/2016



Unità organizzativa espletamento
Procedure Conferenza dei Servizi
C.A. Ing. Fernando Bafaro
-SEDE

Oggetto: D:D.G. 2871/2014.

Convocazione Conferenza dei Servizi – Autorizzazione ai sensi del DPR 327/01 e D. Lgs. 330/04 riguardante l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per metanodotto "S. Andrea Apostolo dello Ionio - Caulonia Dn 300 (12") DP 24 bar" /Allacciamento: Comune di Badolato DN 100 (4") DP 24 bar Guardavalle DN 100 (4") DP 24 bar; Comune di Monasterace DN 100 (4") DP 24 bar; Comune di Placanica DN 100 (4") DP 24 bar; Diramazione per Stilo e Bivongi DN 150 (6") DP 24 bar; Allacciamento al Comune di Stilo DN 100 (4"), DP 24 e al Comune di Bivongi DN 100 (4") DP 100 (4") – Istanza Autorizzazione Unica N. 167214/ Siar del 27 Maggio 2016 – Autorità procedente: SNAM RETE GAS SpA.

In riferimento alla comunicazione in oggetto, pervenuta allo scrivente Settore con nota prot. Siar n. 305323 del 11/10/2016, si comunica che la tipologia dell'intervento in esame esula dalle competenze di questo Settore e pertanto non viene rilasciato alcun parere.

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Alessandra Celi



Regione Calabria

Dipartimento n. 8

Agricoltura e Risorse Agroalimentari

Settore 7

20/10/2016

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0317260 del 20/10/2016



Dirigente Settore 10
Ing. Fernando Bafaro
Sede

Oggetto: Riscontro nota Siar n. 0305323 del 11/10/2016 – Procedimento n.0292073 del 28/9/2016-

In riferimento alla nota in oggetto si comunica che la tipologia dell'intervento in esame esula dalle competenze di questo Settore e, pertanto, non viene rilasciato nessun parere.

Il Funzionario
Silvio Pascuzzi



Regione Calabria
Dipartimento n. 8
Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Settore 8
PSR 2014/2020 Competitività

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0308628 del 13/10/2016



Unità organizzativa
D.D.G. 2871/2014
C.A. Ing. Fernando Bafaro
SEDE

Oggetto: D.D.G. 2871/2014. Procedimento Prot. Gen. SIAR n. 0292073 del 28/09/2016 (Rif. N. 0143371/SIAR del 04/05/2016 – avvio procedimento) – Convocazione conferenza dei servizi – Autorizzazione ai sensi del DPR 327/01 e D.Lgs 330/04 riguardante accertamento conformità urbanistica, apposizione vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, per metanodotto S.Andrea Apostolo dello Ionio – Caulonia – Allacciamento Comune di Badolato, Comune di S. Caterina dello Ionio, Comune di Guardavalle, Comune di Monasterace, Comune di Placanica, diramazione per Stilo e Bivongi – Istanza Autorizzazione Unica n. 167214/SIAR del 27/05/2016. Autorità procedente: SNAM Rete Gas Spa. COMUNICAZIONI.

In riferimento alla comunicazione in oggetto, pervenuta allo scrivente Settore con nota prot. Siar n. 305323 del 11/10/2016, si comunica che per la tipologia dell'intervento in esame non si ravvisano, per quanto di competenza, i presupposti per esprimere eventuali osservazioni.

Tuttavia, laddove ricorre la casistica, che implica l'interessamento di eventuali fondi agricoli oggetto di intervento da piani/programmi di miglioramenti fondiari finanziati con fondi pubblici, si rimanda alle disposizioni procedurali del PSR Calabria 2007/2013 (Punto 3.2.8. "Cause di forza maggiore"), che contemplano anche il caso dell'esproprio per pubblica utilità, nonché ai relativi impegni che comunque gravano sui beneficiari del programma di sviluppo rurale.

Ciò in applicazione di quanto previsto dall'articolo 47 del Reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i. e di quanto riportato nel manuale delle procedure e dei controlli emanato da AGEA ai sensi del Reg. 1698/2005.

Il Dirigente del Settore
Dr. Giacomo Giovinazzo



REGIONE CALABRIA
Dipartimento n°8
Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Settore 9
PSR 14/20 AGROAMBIENTE E ZOOTECNIA

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0314915 del 19/10/2016



Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Unità Organizzativa
Conferenza dei Servizi
DDG 2871/2014
Regione Calabria
SEDE

Oggetto: D.D.G. 2871/2014 – Procedimento Protocollo Generale SIAR n. 0292073 del 28/09/2016
(Rif. N. 0143371/SIAR del 04-05-2016 – Avvio Procedimento).

In riferimento all'oggetto ed alla relativa nota di trasmissione prot. SIAR n. 305323 del 11/10/2016, si comunica che questo Settore non ha competenza ad esprimere parere.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing.  Celebre



REGIONE CALABRIA

Dipartimento n. 3

Settore 10

PSR 14/20 Sviluppo aree rurali,
Prevenzione calamità, Sistema irriguo

Unità Organizzativa

D.D.G. 2871/2014

Sede

Prot. 333909/SIAR

07 NOV. 2016


OGGETTO : D.D.G. 2871/2014 -- Procedimento Protocollo Generale SIAR N. 0292073 del 28-09-2016 (R.f. N. 0143371/SIAR del 04-05-2016 -- AVVIO PROCEDIMENTO) -- CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI per il giorno 7-11-2016 -- Autorizzazione ai sensi del DPR 327/01 e D. Lgs. 330/04 riguardante l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per Metanodotto " S. Andrea Apostolo dello Ionio - Caulonia DN 300 (12") DP 24 bar" / Allacciamento : - Comune di Badolato DN 100 (4") DP 24 bar ; - Comune di Santa Caterina dello Ionio DN 100 (4") DP 24 bar ; Comune di Guardavalle DN 100 (4") DP 24 bar ; Comune di Monasterace DN 100 (4") DP 24 bar ; Comune di Placanica DN 100 (4") DP 24 bar - Diramazione per Stilo e Bivongi DN 150 (6"), DP 24 bar; Allacciamento al Comune di Silo DN 100 (4"), DP 24 e al Comune di Bivongi DN 100 (4"), DP 100 (4") -- Istanza Autorizzazione Unica N. 167214/Siar del 27 Maggio 2016 -- Autorità procedente : SNAM Rete Gas SpA -- COMUNICAZIONI.

Si fa riferimento alla procedura segnata a margine, e si significa che il caso di specie non coinvolge la competenza del Settore 10 PSR 14/20 Sviluppo aree rurali, Prevenzione calamità, Sistema irriguo.

Rispetto, pertanto, la valutazione della fattibilità dell'opera di interesse pubblico di che trattasi afferente il metanodotto : " Sant' Andrea Apostolo dello Ionio - Caulonia - Diramazione per Stilo e Bivongi", lo scrivente, non è interessato a esporre specifico parere.

galletti


Dirigente Settore 10
Ing. Fernando BAFARO



REGIONE CALABRIA
Dipartimento 8 – Agricoltura e Risorse Agroalimentari

Settore n. 12 "Politiche agricole, Chiusura POR 2000/2006 e PSR 2007/2013

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0312778 del 18/10/2016



Unità Organizzativa Espletamento
Procedure Conferenza dei Servizi
C.A. Ing. Ferdinando Bafaro
SEDE

Oggetto: Procedimento Protocollo Generale SIAR n.0292073 del 28/09/2016 – Convocazione Conferenza dei Servizi conformità urbanistica, l'apposizione all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità. Autorità Procedente SNAM Rete Gas Spa - Avvio Consultazioni (DPR 327/01e D:Lgs. 330/04).

Si fa riferimento alla procedura segnata a margine, relativa al rilascio del parere di competenza richiesto allo scrivente Settore, e si comunica che in relazione alla tipologia dell'intervento questo Settore non deve rilasciare parere.

Distinti Saluti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Domenico Modaffari

PEC Settore 12

Da: Per conto di: bonifica.agricoltura@pec.regione.calabria.it [posta-certificata@pec.aruba.it]
Inviato: lunedì 7 novembre 2016 16:16
A: fontirinnovabili.selfps@pec.regione.calabria.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: conferenza dei servizi del 07.11.2016
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (4,51 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 07/11/2016 alle ore 16:15:45 (+0100) il messaggio
"conferenza dei servizi del 07.11.2016" è stato inviato da "bonifica.agricoltura@pec.regione.calabria.it"
indirizzato a:

fontirinnovabili.selfps@pec.regione.calabria.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec282.20161107161546.04735.06.1.68@pec.aruba.it

PEC Settore 12

Da: bonifica.agricoltura [bonifica.agricoltura@pec.regione.calabria.it]
Inviato: lunedì 7 novembre 2016 16:16
A: fontirinnovabili.selfps@pec.regione.calabria.it
Oggetto: conferenza dei servizi del 07.11.2016
Allegati: fonti_rinnovabili.pdf

Per quanto in oggetto si trasmette parere preventivo adottato da questa U.O D.D.G. 2871/2014 legittimata dall'organo competente ad impegnare in modo vincolante la volontà del Dipartimento 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari
F.to Ing. Ferdinando Bafaro



COMUNE DI MONASTERACE

(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

Via Aspromonte 89040 Monasterace

Tel. 0964 - 739025 - Fax 0964 - 736053 - C.F. 81001650803 P. Iva 00734340805

PEC: tecnico.monasterace@asmepec.it Email: utc@comune.monasterace.rc.it

AREA TECNICA

Prot. n. 8167 del 26/09/2017

ALLA REGIONE CALABRIA

DIP. SVILUPPO ECON., LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOC.

SETTORE 13 INFRASTRUTT. ENERGETICHE,

ATT. ESTRATT., GEOTECNICHE, IDROCARBURI

attivitaestrattive.selfps@regione.calabria.it

Oggetto: Metanodotto S. Andrea Apostolo Sullo Ionio-Caulonia DN 300 (12"), DP 24 bar – Allacciamento comune di Badolato DN 100 (4"), DP 24 bar – Allacciamento comune di Santa Caterina dello Ionio DN 100 (4"), DP 24 bar – Allacciamento comune di Guardavalle DN 100 (4"), DP 24 bar – Allacciamento comune di Monasterace DN 100 (4"), DP 24 bar – Allacciamento comune di Placanica DN 100 (4"), DP 24 bar – Diramazione per Stilo e Bivongi DN 150 (6"), DP 24 bar – Allacciamento comune di Stilo DN 100 (4"), DP 24 bar – Allacciamento comune di Bivongi DN 100 (4"), DP 24 bar

-RISCONTRO RICHIESTA PARERE TECNICO-

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

In relazione al progetto per la realizzazione del metanodotto emarginato in oggetto, avendo espresso il richiesto parere tecnico e la conseguente proposta di deliberazione,

TRASMETTE

come da richiesta per le vie brevi, parere tecnico favorevole reso dal Sost. Responsabile Area Tecnica in data 25/09/2017 prot. n. 8161.

IL SOST. RESPONSABILE AREA TECNICA

(Arch. Francesco Mazzà)

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0300942 del 27/09/2017



* 0 0 1 5 0 9 7 8 9 4 *



COMUNE DI MONASTERACE

(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

Via Aspromonte 89040 Monasterace
Tel. 0964 - 739025 - Fax 0964 - 736053 - C.F. 81001650803 P. Iva 00734340805
PEC: tecnico.monasterace@asmepec.it Email: utc@comune.monasterace.rc.it

AREA TECNICA

4
PROT 300 P42/SIAR

Prot. n. 8161 del 25/09/2017

Oggetto: Metanodotto S. Andrea Apostolo Sullo Ionio-Caulonia DN 300 (12"), DP 24 bar - Allacciamento comune di Badolato DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento comune di Santa Caterina dello Ionio DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento comune di Guardavalle DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento comune di Monasterace DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento comune di Placanica DN 100 (4"), DP 24 bar - Diramazione per Stilo e Bivongi DN 150 (6"), DP 24 bar - Allacciamento comune di Stilo DN 100 (4"), DP 24 bar - Allacciamento comune di Bivongi DN 100 (4"), DP 24 bar

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

- Vista l'istanza prodotta dalla Regione Calabria Dipartimento 7 Settore 7 Servizio 12 Infrastrutture Energetiche, prot. n. 143371/siar del 04/05/2016, con la quale chiede il parere tecnico ai sensi del D.P.R. 327/01 e s.m.i. da approvarsi con Deliberazione Consiliare, necessario per l'approvazione del progetto in oggetto;
 - Visto il Progetto allegato all'istanza di cui sopra ed in particolare il tratto che attraversa il comune di Monasterace dal Km 24,296 al Km 26,788 e quindi per un tratto di Km 2,492;
 - Visto il Decreto del Dirigente del Dipartimento n. 7 n. 10504 del 6/09/2016 con cui si è dato avvio al procedimento ai sensi degli artt. 11, 16 e 52-ter del D.P.R. 327/2001;
 - Vista la documentazione integrativa trasmessa in data 25/09/2017 prot. n. 8157, dalla la Società Snam rete Gas S.p.a. con sede legale in S. Donato Milanese (MI), che dovrà realizzare il metanodotto richiamato in oggetto;
- Esprime per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 49, c. 1, Dlgs 267/2000,

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

di massima, all'approvazione del progetto da parte della Regione Calabria, ai sensi del D.P.R. 327/2001 come modificato dal D.lgs 330/04 per la realizzazione del metanodotto in oggetto, limitatamente al tratto che attraversa il territorio di questo comune.

Il presente parere è reso al Consiglio Comunale per la deliberazione di competenza.

Li 25/09/2017

IL SOST. RESPONSABILE AREA TECNICA

(Arch. Francesco Mazzà)




Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

PROT. N. ~~598~~ DEL 27.09.17

CLASSE 34.19.04/8

Lettera inviata solo tramite e-mail.
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi dell'art. 43, comma 6
DPR 445/2000 e art. 47 c. 1 e 2
D. Lgs. 82/2005



Regione Calabria
Dipartimento n. 7. Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali
Settore n. 12 - Fonti Rinnovabili Infrastrutture
Energetiche Lineari
fontirinnovabili.selfps@pec.regione.calabria.it

R.U.P. ing. Pasquale Paravati
p.paravati@regione.calabria.it

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 327/01 e del D.Lgs. 330/04 riguardante l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, del Metanodotto "S. Andrea Apostolo dello Ionio - Caulonia DN 300 (12'')", DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Badolato DN 100 (4''), DP 24 bar - Allacciamento al Comune di S. Caterina dello Ionio DN 100 (4'') DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Guardavalle DN 100 (4'') DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Monasterace DN 100 (4'') DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Placanica DN 100 (4'') DP 24 bar - Diramazione per Stilo e Bivongi DN 150 (6'') DP 24 bar - Allacciamento Comune di Stilo DN 100 (4'') DP 24 bar - Allacciamento Comune di Bivongi DN 100 (4'') DP 24 bar". Conferenza di servizi del 18.10.2017 - Invio parere unico di competenza.

Questo Segretariato Regionale del MiBACT, con riferimento alla C.d.S a margine segnata, convocata per inizialmente per il 27.09.2017 con nota 222446/SIAR del 05.07.2017, acquisita da questa Amministrazione al prot. n. SR-CAL 5047 dell'08.08.2017, e rinviata al 18.10.2017 con nota prot. 0298090/SIAR del 25/09/2017, acquisita con prot. n. SR-CAL 5847 del 27.09.2017, ai fini dell'espressione del parere unico per gli interventi in ambito regionale che riguardano le competenze di più Soprintendenze ai sensi dell'art. 32 comma 2 lettera e) del D.P.C.M. 171/2014

considerati

- la nota prot. 12364 del 26/09/2017 con cui è stato espresso il parere attinente l'aspetto paesaggistico e quello attinente l'aspetto archeologico dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone competente per i comuni della Provincia di Catanzaro (Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Santa Caterina dello Ionio, Badolato, Guardavalle);

- la nota prot. 3447 del 07.11.2016 con cui è stato espresso parere paesaggistico favorevole per i comuni di competenza (Monasterace, Caulonia, Stilo, Bivongi, Placanica, Caulonia) dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e provincia di Vibo Valentia, richiedendo per quanto riguarda l'aspetto archeologico "di applicare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico a norma dei commi 8 e seguenti dell'articolo 25 del D.Lgs. 50/2016, mediante lo scavo di «saggi archeologici di adeguate dimensioni per una sufficiente campionatura delle aree interessate dai lavori» e dai





Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

quali potevano scaturire eventuali prescrizioni al fine di tutelare evidenze archeologiche rinvenute nel corso della verifica stessa”;

- la nota prot. 8595 del 27/09/2017 con cui è stato espresso parere archeologico favorevole per i comuni di competenza (Monasterace, Caulonia, Stilo, Bivongi, Placanica, Caulonia) dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e provincia di Vibo Valentia,

esaminato il carteggio pervenuto esprime parere favorevole definitivo nel rispetto delle seguenti prescrizioni obbligatorie:

a) per quanto attiene l'aspetto paesaggistico:

- durante l'esecuzione dei lavori, dovrà essere tenuto conto, di non apportare eccessive trasformazioni del territorio con creazioni di piste che permangano oltre lo stretto necessario.

Dovrà essere privilegiata in ogni caso viabilità esistenti.

- le aree di scavo e i riporti di terreno dovranno essere sistemati con strato superficiale che consenta nell'immediatezza l'attecchimento di strati erbosi o cespugliosi, facendo ricorso ad idrosemina e/o messa in opera di terreno fertile anche proveniente da precedenti scavi.

Negli attraversamenti di corsi d'acqua le opere di protezione dovranno essere eseguite in maniera tale da non lasciar totalmente visibili opere in c.a.;

in particolare nel caso di esecuzione di briglie si ritiene opportuno che la bocca battente venga realizzata, non con getto unico, ma con elementi prefabbricati riproducenti elementi in pietra squadrati di grossa dimensione.

b) per quanto attiene l'aspetto archeologico, ai sensi de comma 11 lettera b) dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016:

- nella fase esecutiva, ogni lavoro di scavo estensivo, o per trincee e comunque ogni movimento di terra nell'area di cantiere, che intacchi il piano di campagna attuale, debba essere controllato da personale tecnico scientifico (un archeologo giornaliero e, secondo le necessità operative, un rilevatore archeologico) abilitato secondo la normativa vigente (D.Lgs. 50/2016 art 25.). Gli scavi saranno seguiti e diretti dalle Soprintendenze competenti territorialmente, tramite i funzionari archeologi responsabili di zona dott.ssa Maria Grazia Aisa (cell. 371 1564670) per quanto attiene alla Soprintendenza di Cosenza e il dott. Alfredo Ruga (cell. 366-6201775) per quanto attiene alla Soprintendenza di Reggio Calabria

- anche le operazioni di lavaggio, pulitura, precatalogazione/schedatura degli eventuali reperti, insieme ai rilievi ed alle fotografie dovranno essere eseguiti da archeologi e disegnatori dotati di specializzazione o titoli equipollenti che, al termine dei lavori, redigeranno la documentazione scientifica di prassi (giornale di scavo, relazione esaustiva conclusiva, schede UUSS, documentazione grafica e fotografica...), il cui *curriculum* dovrà essere sottoposto all'approvazione di questo Ufficio ed i cui oneri finanziari saranno a totale carico della committenza (i codesta Società.

In caso di ritrovamenti archeologici restano naturalmente in vigore per l'impresa e la committenza tutti gli obblighi di legge, ricordando che i ritrovamenti sono tutelati a noma del D. Lgs. N. 42/2004 s.m.i, e dagli artt. 822, 823, 826 del Codice Civile, nonché dal n. 733 del Codice Penale.





Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CALABRIA

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004, è fatto obbligo di denunciare entro ventiquattro ore le scoperte fortuite che dovessero verificarsi nel corso dei lavori, e che eventuali violazioni sono sanzionate dall'art. 175 lettera b del citato D. Lgs.

AR


IL SEGRETARIO REGIONALE
Dott. Salvatore Patamia





SNAM RETE GAS

Lamezia Terme, 20 ottobre 2017
INGCOS/IMSUD/426/GUR



Regione Calabria
Dipartimento 7 "Sviluppo Economico,
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali"
Settore 12 - Fonti Rinnovabili Infrastrutture
Energetiche Lineari
Cittadella Regionale, Loc. Germaneto
88100 CATANZARO (CZ)
fontirinnovabili.selfps@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 327/01 e del D.lgs 330/04 riguardante l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, del "Metanodotto S. Andrea Apostolo dello Ionio-Caulonia DN 300 (12''), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Badolato DN 100 (4''), DP 24 bar - Allacciamento Comune di S. Caterina dello Ionio DN 100 (4''), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Guardavalle DN 100 (4''), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Monasterace DN 100 (4''), DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Placanica DN 100 (4''), DP 24 bar - Diramazione per Stilo e Bivongi DN 150 (6''), DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Stilo DN 100 (4''), DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Bivongi DN 100 (4''), DP 24 bar".

Trasmissione pareri

In riferimento all'oggetto e alla CDS del 18.10.2017, trasmettiamo copia, del parere favorevole di massima all'approvazione del progetto da parte della Regione Calabria, rilasciato dal comune di ^{Caulonia}~~Camini~~ il 18.10.2017.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo distinti saluti.

P.I. Saverio Cutuli

Realizzazione Progetti di Investimento
Importazione Sud
Il Project Manager

(Ing. Dario Zamuner)

Allegati: - c.s.d.

Ingegneria e Costruzioni
Progetto Importazione Sud
Ufficio di Lamezia Terme
S.S. 280 Bivio Aeroporto
88046 Lamezia Terme (CZ)
Fax 0968/418211
Tel. centralino : 0968/418250
www.snamretegas.it

Snam Rete Gas S.p.A.
Sede Legale: S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano
n. 10238291008 - R.E.A. Milano n. 1964271
Partita IVA 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



Comune di CAULONIA

Provincia di Reggio Calabria

Via Roma – 89041 – Caulonia (RC) – Tel. 0964/860825 - 860830 – Fax 0964/860833
e-mail: ragioneria@comune.caulonia.rc.it – pec: ragioneria.caulonia@asmepec.it

AREA TECNICA MANUTENTIVA

Caulonia li 18/10/2017 Prot. 12416

Alla SOCIETA' SNAM RETE GAS S.p.A.

SAN DONATO MILANESE (MI)

e-mail: saverio.cuturi@snamretegas.it

Oggetto : Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 327/01 e del D.lgs. 330/04 riguardante l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, del Metanodotto "S. Andrea Apostolo dello Ionio-Caulonia DN 300 (12''), DP 24 bar – Allacciamento Comune di Badolato DN 100 (4''), DP 24 bar – Allacciamento Comune di S. Caterina dello Ionio DN 100 (4''), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Guardavalle DN 100 (4''), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Monasterace DN 100 (4''), DP 24 bar – Allacciamento al Comune di Placanica DN 100 (4''), DP 24 bar - Diramazione per Stilo e Bivongi DN 150 (6''), DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Stilo DN 100 (4''), DP 24 bar- Allacciamento al Comune di Bivongi DN 100 (4''), DP 24 bar".

Con riferimento all'oggetto e alla nota prot. 222446/SIAR della 05.07.2017 della Regione Calabria "Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e politiche Sociali - settore 13 - Infrastrutture Energetiche, Attività Estrattive, Geotermiche, Idrocarburi", questo ufficio;

Esprime

parere favorevole di massima all'approvazione del progetto da parte della Regione Calabria, ai sensi del D.P.R. 327/01 come modificato dal D.lgs 330/04 per la realizzazione del metanodotto citato limitatamente al tratto ricadente in codesto Comune.

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Mario Naso



Catanzaro, li _____



REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO N. 6

INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ

SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI, GIURIDICI ED ECONOMICI -
PROCEDURE ESPROPRIATIVE E CONTENZIOSO

Cittadella Regionale, Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro

Prot. n. 335534

Dipartimento Sviluppo Economico,
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Pec: dipartimento.selfps@pec.regione.calabria.it

e, p.c. Spett.le Snam Rete Gas S.p.A.
Ingegneria e Costruzioni
Importazione Sud
S.S.280 Bivio Aeroporto, snc
88046 Lamezia Terme (CZ)

REGIONE CALABRIA Dipart. "Attività Produttive"
06 NOV. 2017
Prot. n.

Oggetto: Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 327/2001 e del D. Lgs. 330/2004. Accertamento conformità urbanistica, apposizione vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Metanodotto "Sant'Andrea Apostolo dello Jonio-Caulonia DN 100 (4") DP 24 bar; Allacciamento comune di Badolato DN 100 (4") DP 24 bar; Allacciamento comune Santa Caterina dello Jonio DN 100 (4") DP 24 bar; Allacciamento comune Guardavalle DN 100 (4") DP 24 bar; Allacciamento comune Monasterace DN 100 (4") DP 24 bar; Allacciamento comune Placanica DN 100 (4") DP 24 bar; Diramazione per Stilo e Bivongi DN 150 (6") DP 24 bar; Allacciamento comune di Stilo DN 100 (4") DP 24 bar; Allacciamento comune Bivongi DN 100 (4") DP 24 bar".

Con riferimento al procedimento per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto indicato in oggetto, esaminato l'elaborato denominato "Relazione di stima del valore venale dei fondi interessati dalla procedura di asservimento coattivo" del 01/08/2017, trasmesso con nota della Società Snam Rete Gas p.A., prot. n. INGCOS/IMSUD/410/GUR del 10/10/2017 ed, altresì, i Piani particellari grafici e descrittivi trasmessi su supporto informatico con nota prot. n. INGCOS/IMSUD/428/GUR del 24/10/2017, questo Settore esprime parere di massima favorevole alla realizzazione dell'intervento, condizionato alla verifica, a cura del Responsabile del procedimento, della soddisfazione degli obblighi di comunicazione ai soggetti interessati previsti dal D.P.R. n. 327/2001.

A conclusione del procedimento autorizzativo, Snam Rete Gas S.p.A. provvederà ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 17, comma 2, del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Il Responsabile
dell'Ufficio espropriazioni
(*Claudio Marasco*)

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
(*Avv. Filomena Tiziana Corallini*)



REGIONE CALABRIA

Dipartimento n. 11 "Ambiente e Territorio"
Settore n. 11 "Urbanistica"

Regione Calabria
Dipartimento 7

"Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali"

dipartimento.selfps@pec.regione.calabria.it

Settore 13

"Infrastrutture Energetiche,

Attività Estrattive, Geotermiche, Idrocarburi"

attivitaestrattive.selfps@pec.regione.calabria.it

Prot. Gen. n. 344795/SIAR del 06.11.2017

Riscontro nota prot. n. _____

del _____

allegati n. _____

Oggetto: **Conferenza dei servizi del 06.11.2017**, ai sensi del D.P.R. 327/01 e D.Lgs 330/04 per l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza del metanodotto "S. Andrea Apostolo dello Ionio-Caulonia DN 300 (12''), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Badolato DN 100 (4''), DP 24 bar - Allacciamento Comune di S. Caterina dello Ionio DN 100 (4''), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Guardavalle DN 100 (4''), DP 24 bar - Allacciamento Comune di Monasterace DN 100 (4''), DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Placanica DN 100 (4''), DP 24 bar - Diramazione per Stilo e Bivongi DN 150 (6''), DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Stilo DN 100 (4''), DP 24 bar - Allacciamento al Comune di Bivongi DN 100 (4''), DP 24 bar".

In riferimento ai lavori di cui alla Conferenza di Servizi in oggetto, questo Settore, comunica che la documentazione trasmessa dalla Snam Rete Gas tramite p.e.c., in data 2 c.m. ed acquisita agli atti, in data 3 c.m. al prot. n. 343334/SIAR, non risulta esaustiva delle richieste avanzate con la nota prot. n. 84555/SIAR del 10.03.2014, ribadita con nota prot. n. 302093/SIAR del 07.10.2016.

Non risultano trasmessi, infatti, le deliberazioni, con l'espressione del parere favorevole, relativo al progetto di che trattasi, dei Comuni di Roccella Jonica, Caulonia, Monasterace e Stilo, ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Per quanto riguarda il parere ai sensi dell'art. 13 della legge n° 64/74 e dell'art. 89 del D.P.R. n° 380/01, risulta rilasciato il parere prot. n. 341952, del 02.11.2017, peraltro parziale, del Settore competente per il territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Dipartimento regionale Infrastrutture, LL.PP., Mobilità, relativo ai tratti ricadenti nei soli comuni di Monasterace, Stilo e Placanica, mentre non risulta espresso per i tratti ricadenti nei comuni di Roccella Jonica, Caulonia, Camini, Riace, Stignano e Bivongi.

Non risulta, inoltre, il predetto parere di compatibilità geomorfologica, relativo ai tratti ricadenti nel territorio della provincia di Catanzaro, specificatamente nei comuni di S. Andrea Apostolo dello Ionio, Isca dello Ionio, Badolato, Santa Caterina dello Ionio e Guardavalle.

Tutti i comuni interessati dai lavori dovranno, inoltre, anche sulla scorta della relazione di asseverazione del progettista, Ing. Agostino Napolitano, certificare che gli interventi relativi al progetto del metanodotto, non sono in contrasto con le prescrizioni del QTRP, approvato dal Consiglio regionale, con deliberazione n. 134, dell'1 agosto 2016.

Solo dopo l'invio della suddetta documentazione, già richiesta con le sopra citate note, prot. n. 84555/SIAR del 10.03.2014 e prot. n. 302093/SIAR del 07.10.2016, questo Settore potrà esprimere il richiesto parere di competenza.

Distinti saluti.

Il Responsabile P.O.
Arch. Angelo Emo

Ing. Francesco Tarsia

Il Responsabile A.P.
Arch. Mariangela Cama

SETTORE 11 - URBANISTICA

Cittadella Regionale - Località Germaneto 88100 - Catanzaro

p.e.c.: urbanistica.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it