



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

CROTONE

Via Gioacchino da Fiore - 88900 Crotone –
Tel. 0962/968411

Alla Ditta SOVRECO SPA
C. DA COLOMBRA
CROTONE

Al **COMUNE** di CROTONE

E, p.c. A: **U. T. G. – Prefettura Crotone**

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-KR

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n **0006672** del **03/10/2013**

OGGETTO: **Certificato di Prevenzione Incendi.**

Attività comprese nell'Allegato I del DPR 151/2011:

2.2.C Impianti di compressione e decompressione di gas naturale

6.2. B Reti di trasporto gas infiamm. Con densità rel. <0,8 (pressione>2,4MPa)

7.1.C Centrali di produzione idrocarburi, (gas metano)

12.2.B Depositi e rivendite

13.1.A Contenitore/Distributore di carburanti liquidi (P.I.>65°C) serbatoio <9 mc

34.1.B Depositi di carta sino a 50.00 Kg

49.3.C Gruppi di produzione di energia elettrica sussidiaria (pot. > a 700 kw)

53.1.B Officine e carrozzerie di superficie > a 300 mq.

Ditta: SOVRECO S.P.A.

Ubicata in : LOCALITÀ C. DA COLOMBRA - CROTONE

Si trasmette il Certificato di Prevenzione Incendi per le attività comprese nell'Allegato I del DPR 151/2011 indicate in oggetto.

Ai sensi dell'art. 5 del DPR 151/2011 il titolare dell'attività, qualora non siano intervenute variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, è tenuto a richiedere ogni cinque anni ovvero, entro la data del 17.4. 2018, il Certificato di Prevenzione Incendi, corredata della prevista documentazione.

Nel caso in cui siano intervenute modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio o di modifiche alle lavorazioni, alle strutture, alle destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose presenti nonché prima dell'esercizio di eventuali altre attività comprese nell'Allegato I del DPR 151/2011, il Titolare è tenuto a riattivare le procedure di cui all'art.3 e/o all'art.4 del citato DPR151.

/mmt

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Ing. Giuseppe BENNARDO)





MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

Pratica N. 3164

CROTONE

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI



VISTI L'ART. 16 DEL D.LGS. 8.3.2006 N°139 E L'ART.4 DEL D.P.R. 1.8.2011 N. 151
SI RILASCIATA A:

SOVRECO S.P.A

Il presente CERTIFICATO valido sino al 17.04.2018 per le seguenti attività comprese nell'elenco (allegato I) al D.P.R. 01.08.2011, N.151:

- 2.2.C Impianti di compressione e decompressione di gas naturale;
- 6.2.B Reti di trasporto gas infiamm. con densità rel. <0,8 (pressione > 2,4MPa)
- 7.1.C Centrali di produzione idrocarburi, (gas metano)
- 12.2.B Depositi e rivendite liquidi con P.I.>65°C, da 9 a 50mc
- 13.1.A Contenitore/Distributore di carburanti liquidi (P.I.>65°C) serbatoio<9 mc
- 34,1.B Depositi di carta sino a 50.000 kg
- 49.3.C Gruppi di produzione di energia elettrica sussidiaria (pot. > a 700 kW)
- 53.1.B Officine e carrozzerie di superficie > a 300 mq

Sita nel Comune di CROTONE, CONTRADA COLOMBRA

Impianti o apparecchiature pericolose: -----

- Rete di captazione/adduzione del biogas, completa di pozzi di captazione e collettori;
- Stazione di aspirazione:
 - N.2 aspiratori da 400 mc/h;
 - N.4 aspiratori da 800 mc/h;
- N.3 torce per la combustione di biogas in esubero;
- N.2 gruppi di cogenerazione Ecomax da 1.020 kW e da 1.048 kW;
- N.1 impianto contenitore/distributore gasolio ad uso interno (serbatoio da 9.000 litri);
- N.1 gruppo elettrogeno da 100 kW a servizio gruppo antincendio, alimentato a gasolio con serbatoio incorporato;
- Cabina elettrica MT/BT:
 - N.2 trasformatori trifase da 1.250 kVA e 1.600 kVA (tipologia a resina);
- Serbatoio Gpl verticale interrato da 1.000 litri a servizio della caldaia degli spogliatoi aziendali;

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio: -----

- Biogas prodotto dalla fermentazione anaerobica dei rifiuti stoccati in discarica;
- Biogas in circolo nella rete di captazione/adduzione e relativi impianti di cogenerazione;
- Oli lubrificanti utilizzati in officina (stoccaggio <50 mc);
- Contenitore asolio dell'impianto di distribuzione;
- G.P.L. contenuto nel serbatoio interrato a servizio della caldaia degli spogliatoi aziendali;
- Archivio cartaceo aziendale (stoccaggio < 50.000 kg)



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-KR

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0006669 del 03/10/2013



MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

Pratica N. 3164

CROTONE

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Mezzi ed impianti di protezione antincendio:-----

- N.32 estintori polvere kg 6;
- N.20 estintori CO₂ kg 5;
- N.1 estintore carrellato polvere kg 30;
- N.3 estintori carrellato polvere kg 50;
- N.2 estintori carrellato schiuma kg 50;
- N.10 idranti UNI 45;
- Impianto scarica per rifiuti non pericolosi
 - N.5 idranti UNI 45;
 - Gruppo pompe AI con vasca da 500 mc;
 - N.1 attacco autopompa V.V.F. UNI 70;
- Impianto scarica per rifiuti pericolosi
 - N.14 idranti UNI 45;
 - N.8 idranti UNI 70;
 - Gruppo pompe AI con vasca da 500 mc;
 - N.1 attacco autopompa V.V.F. UNI 70;
- N.1 impianto rivelazione fumi installato nel capannone ad uso officina;
- N.1 impianto rivelazione fumi installato nella palazzina ad uso archivio.

Limitazioni e prescrizioni di esercizio: -----

Il titolare è tenuto ad osservare durante l'esercizio delle attività, gli obblighi stabiliti dall'art. 6 del D.P.R. 01.08.2011, N. 151, e dall'art. 4 del D.M. 10.03.1998, nonché a richiedere ogni CINQUE anni, " Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio", secondo le modalità riportate all'art. 5 del D.P.R. 01.09.2011, N. 151.

Qualora vengano apportate modifiche alla struttura, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare è tenuto a richiedere la preventiva valutazione del progetto, secondo le procedure di cui all'art. 3, del D.P.R. 01.08.2011, n. 151.

Il Funzionario Istruttore
Dott. ING. **FRANCESCO PASCUZZI**

Il Comandante
Dott. Ing. **Giuseppe BENNARDO**

