

Biomasse Italia - Strongoli - Anno: 2024

Report Annuale - Linea 1 - Combustione di solo Biomasse Vergini

Mese	Ossidi Azoto			BiOssido Zolfo			Polveri			Ossigeno			Umidità Fumi			Temper. Fumi			Pressione Fumi			Portata Fumi			ORE NF
	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	%V	ID %	Note	%V	ID %	Note	°C	ID %	Note	mBar	ID %	Note	Nm3/h	ID %	
Gennaio	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			1
Febbraio		153,0	93,1		2,46	93,1		2,19	93,1		8,16	93,1		17,02	93,1		127,6	100,0		1015	100,0		113443	93,1	684
Marzo		145,5	100,0		2,06	100,0		2,26	99,1		8,25	100,0		17,99	100,0		130,7	100,0		1015	100,0		118215	100,0	744
Aprile		134,6	100,0		2,32	100,0		2,22	100,0		8,28	100,0		17,61	100,0		130,5	100,0		1015	100,0		120647	100,0	591
Maggio		143,0	100,0		2,49	100,0		2,24	99,7		8,32	100,0		17,96	100,0		129,8	100,0		1015	100,0		120400	100,0	744
Giugno		156,1	97,8		3,53	97,8		2,20	97,8		8,42	97,8		16,64	97,8		126,2	100,0		1015	100,0		115181	97,8	720
Luglio		154,5	97,3		6,96	97,3		2,36	94,4		8,22	97,3		16,98	97,3		130,5	100,0		1015	100,0		123140	97,3	744
Agosto		160,3	100,0		7,40	100,0		2,47	100,0		8,43	100,0		16,23	100,0		129,4	100,0		1015	100,0		124397	100,0	744
Settembre		150,8	99,8		7,72	99,8		2,48	97,0		8,72	99,8		14,99	99,8		126,5	100,0		1015	100,0		125376	99,8	610
Ottobre		163,0	100,0		9,67	100,0		2,51	99,5		9,07	100,0		16,61	100,0		122,6	100,0		1015	100,0		129813	100,0	637
Novembre		158,5	97,8		10,52	97,8		2,10	97,8		9,36	97,8		15,81	97,8		119,1	100,0		1015	100,0		133046	97,8	720
Dicembre		167,5	100,0		9,47	100,0		1,19	96,1		9,68	100,0		15,33	100,0		115,4	100,0		1015	100,0		131362	100,0	744
Limite Mese		250,0			200,0			20,00																	
Media Anno:		153,6	98,7		5,89	98,7		2,19	97,7		8,63	98,7		16,66	98,7		126,2	100,0		1015	100,0		123226	98,7	
Limite Anno:																									
Orarie Valide:		7583			7583			7503			7583			7583			7683			7683			7583		7683

Note:

- (1) Assenza Registrazioni Medie
- (2) Assenza Registrazioni I.D.
- (3) Assenza Registrazioni Parametri
- (4) Media Non Valida
- (5) Valore superiore alla soglia
- (6) Ore funzionamento Insufficienti

Elabo razione nformiali al legatoVI parte V, D.Lgs. n° 152 del 0 3/04/06
Dati c onformi P iano Monito raggioControllo rev. n° 4 - Dicembre 2019, allegato all'Aut. Unica DDG 8848 del 19/07/11
Li miticonformi all'Allegato II alla parte V, D.Lgs. n° 152 del 03/04/06 e s.m i .art. 28 D Lgs. 46/14
O ssigeno di Riferimento: 6%

Biomasse Italia - Strongoli - Anno: 2024

Report Annuale - Linea 2 - Combustione di solo Biomasse Vergini

Mese	Ossidi Azoto			BiOssido Zolfo			Polveri			Ossigeno			Umidità Fumi			Temper. Fumi			Pressione Fumi			Portata Fumi			ORE NF
	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	%V	ID %	Note	%V	ID %	Note	°C	ID %	Note	mBar	ID %	Note	Nm3/h	ID %	N.°
Gennaio	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0
Febbraio		180,8	92,1		1,34	92,1		1,88	92,1		7,08	92,1		17,60	92,1		137,6	100,0		1014	100,0		98368	92,1	597
Marzo		165,8	100,0		1,10	100,0		0,39	97,2		7,11	100,0		17,91	100,0		138,0	100,0		1014	100,0		109699	100,0	737
Aprile		148,9	99,9		0,99	99,9		0,52	99,3		7,18	99,9		18,21	99,9		139,3	100,0		1015	100,0		111551	99,9	720
Maggio		165,0	99,5		1,02	99,5		0,60	97,7		7,31	99,5		18,65	99,5		138,4	100,0		1015	100,0		111256	99,5	744
Giugno		169,3	98,1		1,72	98,1		0,60	97,9		7,47	98,1		17,31	98,1		135,0	100,0		1015	100,0		107684	98,1	718
Luglio		173,2	95,8		4,32	95,8		0,73	95,8		7,47	95,8		17,58	95,8		139,1	100,0		1015	100,0		114156	95,8	743
Agosto		175,9	97,7		4,64	97,7		0,74	97,0		7,55	97,7		16,89	97,7		138,5	100,0		1015	100,0		114457	97,7	742
Settembre		170,9	100,0		4,67	100,0		0,61	100,0		7,69	100,0		15,72	100,0		134,6	100,0		1015	100,0		113230	100,0	519
Ottobre		175,1	100,0		5,72	100,0		0,40	98,5		7,62	100,0		17,89	100,0		133,8	100,0		1015	100,0		113945	100,0	589
Novembre		170,0	96,1		6,83	96,1		0,45	96,1		7,83	96,1		17,07	96,1		131,7	100,0		1014	100,0		115874	96,1	720
Dicembre		173,6	99,9		6,31	99,9		0,61	97,2		8,30	99,9		16,57	99,9		127,9	100,0		1014	100,0		113877	99,9	744
Limite Mese		250,0			200,0			20,00																	744

Media Anno:	169,5	98,1	3,48	98,1	0,66	97,1	7,51	98,1	17,43	98,1	135,9	100,0	1015	100,0	111471	98,1
Limite Anno:																

Orarie Valide:	7430	7430	7357	7430	7430	7573	7573	7430	7573
----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Note:

- (1) Assenza RegISTRAZIONI Medie
- (2) Assenza RegISTRAZIONI I.D.
- (3) Assenza RegISTRAZIONI Parametri
- (4) Media Non Valida
- (5) Valore superiore alla soglia
- (6) Ore funzionamento Insufficienti

Elaborazioni conformi all'allegato VI parte V, D.Lgs. n° 152 del 03/04/06
Dati conformi Piano Monitoraggio Controllo rev. n° 4 - Dicembre 2019, allegato all'Aut. Unica DDG 8848 del 19/07/11
Limiti conformi all'Allegato II alla parte V, D.Lgs. n° 152 del 03/04/06 e s.m.i. art. 28 D.Lgs. 46/14
Ossigeno di Riferimento: 6%

Report prodotto il 01/01/2025 01:28:46
Reports ver. 3.50.130 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl