



**LABORATORIO ANALISI CHIMICHE
E BATTERIOLOGICHE**

87040 Zumpano (CS) - Via B. F. Marino 85
Telefono 0984 77806 - Fax 0984 794791
Web: www.delvitchimica.it; E-Mail delvit@delvitchimica.it

Riconoscimenti: Regione Calabria inserito nell'elenco dei laboratori per
AUTOCONTROLLO annesso alle industrie n. 36
Ministero della Salute laboratorio per AUTOCONTROLLO n. 107.
I.S.Pa.Ve per il monitoraggio dei residui di fitofarmaci su matrici
ortofrutticole - Coop ITALIA validazione COOP per la ricerca di
Fitofarmaci su matrici ortofrutticole.

CERTIFICATO N°6700
UNI EN ISO 9001:2015

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Rapporto di prova n. 202409821
Zumpano li 10-gen-2025
Matrice campione Aeriformi
Analisi richieste Ambientali
Prelievo effettuato il 11-dic-2024
Cod. Interno 202409821

Cliente : Logica 2.0 Scarl

Indirizzo : Z.I. Papa Benedetto XVI snc
Città : 88046 Lamezia terme (CZ)

Certificato valido a tutti gli effetti di legge come da R. D. 01-03-1928 n. 842 art. 16 e successive

Motivo del prelievo: Come descritto nella Vostra A.I.A. n° 13842 del 11 Nov 2016

RAPPORTO DI PROVA

Risultati

Dimensioni Biofiltro

860 m² sezione biofiltro E1 Set.A

640 m² sezione biofiltro E1 Set.B

Potata Max

154000 m³/h

Descrizione	Velocità m/s	perdite di carico		Umidità relativa	
		ingr. Biofiltri (mmH2O)	Portata m³/h	scrubber	altezza massa filtrante
Ingresso Biof. 1 Set.(A)=	14,2	155	57786	72,0%	1,5 m
Ingresso Biof. 1 Set.(B)=	15,1	125	61449	72,0%	1,5 m

Portata totale m³/h = 119235

Perdita di carico scrubber 280

Perdita di carico maniche filtranti 355

Dimensioni Biofiltro

720 m² sezione biofiltro E2

Potata Max

128000 m³/h

Descrizione	Velocità m/s	perdite di carico		Umidità relativa	
		ingr. Biofiltri (mmH2O)	Portata m³/h	scrubber	altezza massa filtrante
Ingresso Biof. 2 Set.(B)=	15,0	105	122083	71,5%	1,5 m

Perdita di carico scrubber 166

Portata totale m³/h = 122083

Nota:-Si e' stabilito il tempo del prelievo basato sulle informazioni aziendali e le migliori condizioni sperimentali per rappresentare un intero turno lavorativo per ogni mansione.
I risultati analitici richiesti e ricercati si intendono solo ed esclusivamente riferiti al campione prelevato ed esaminato tal quale.

Il Direttore del Laboratorio
Dott.Chim. Giuseppe Vitolo

Ordine dei Chimici e dei Fisici della Calabria
Albo nr.300

Giuseppe Vitolo